



MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV

Odbor výstavby a životního prostředí

Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

35/2010

OBECNÍ ÚŘAD ŘEPIŠTĚ		Číslo doporučení
DOŠLO:	20. 3. 2010	Žárek
Číslo jednání:	330/2010	Ukl. znak
Počet listů:	15 Příl.: 1	2.2/15

MUVRX002A2FQ

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č.j.: MUVR 1385/2010

Sp.Zn.: SPIS 202/2010/VAŽP28 5

Vyřizuje: Podešvová Lenka

Tel.: 595 705 928

Fax: 595 705 958

Email: podesvova.meu@vratimov.cz

Datum: 29.04.2010

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 847/8

405 02 Děčín

ROZHODNUTÍ

Dne 1. března 2010 podal žadatel firma ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 847/8, 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci právnickou osobou: I & C Energo a. s., IČ 49433431, se sídlem Pražská 684/49, 674 01 Třebíč, pracoviště (adresa pro doručování) 28. října 568/147, 702 00 Ostrava, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby vedení VN včetně trafostanice a vedení NN za účelem napojení nových rodinných domů, s názvem „**Vratimov Zadky PIA REALITY VN, TS, NNK, NNV**“ čísl. stavby IV-12-8002605 na pozemcích parc. č. PK 7/1, 1397/36, 1571 v katastrálním území Řepiště (dále jen „k. ú. Řepiště“) a na pozemcích parc. č. 1611/1, 1647, 1648, PK 785/1, 1642, 1640, 1639, 1661/6, PK 859/1, 2058/11, 1998/2, 1998/4, 1998/5, 1998/6 a 1998/7 v katastrálním území Vratimov (dále jen „k. ú. Vratimov“).

Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost podle ustanovení § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení **vydává** podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

rozhodnutí o umístění stavby

vedení VN včetně trafostanice a vedení NN za účelem napojení nových rodinných domů, s názvem „**Vratimov Zadky PIA REALITY VN, TS, NNK, NNV**“ čísl. stavby IV-12-8002605 na pozemcích parc. č. PK 7/1, 1397/36, 1571 v k. ú. Řepiště a na pozemcích parc. č. 1611/1, 1647, 1648, PK 785/1, 1642, 1640, 1639, 1661/6, PK 859/1, 2058/11, 1998/2, 1998/4, 1998/5, 1998/6 a 1998/7 v k. ú. Vratimov pro žadatele ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 847/8, Děčín, účastníka řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a současně účastníka řízení i dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Navrhovanou stavbou se zajistí požadavky na připojení nových žadatelů v ul. Na Zadkách (Vratimov) na el. síť. Vybudováním nové přípojky VN včetně trafostanice, jenž se zaústí do stávající distribuční sítě NN, což umožní na jejím konci provést napojení zemní smyčky kabelů pro el. přípojky nových RD.
2. Nová přípojka VN se provede zčásti zemním kabelem AXEKVCE 3x1x70 uloženým po celé trase v chrániče a zčásti závěsným kabelem AXEKVCE 3x1x70/16 uchyceném na laně 50 Fe na nových betonových stožárech VN v původní trase venkovního vedení NN. Vlastní napojení přípojky VN se provede ze stávající venkovní přípojky pro stávající DTS 6916, jenž se v související následné stavbě přeloží a upraví (řešeno samostatným územním řízením sp. zn. SPIS203/2010/VAŽP/28 pod názvem

stavby „Vratimov rekonstrukce DTS 6916“). Nová stožárová trafostanice BTS 400 – 160 KVA se vestaví do distribuční sítě NN v ul. Na Zadkách, její situování bude v místě stávajícího DB stožáru vedle RVO 14, který se zruší. Z ní povede nový vývod do sítě vodiči AES 4x95 NN (rekonstrukce v původní trase – není předmětem tohoto územního řízení), z jehož konce se napojí nová kabelová smyčka 2xAYKY 4x70 vč. pilířů s přípojkovými skříněmi. Trasa nového zemního a venkovního vedení VN, NN a umístění nové trafostanice, vč. umístění nových pilířů s přípojkovými skříněmi bude odpovídat povolenému umístění tak, jak je zakresleno na situačním výkresu stavby vypracovaném Jiřím Galdiou, vedoucí projektant ing. Petr Lazar, čís. výkresu 22-00527-001, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

3. Stavba bude umístěna od napojení na odbočný stožár umístěný na pozemku PK 7/1 (parc. č. 1397/1) v k. ú. Řepiště, druh pozemku orná půda, kdy trasa zemního vedení VN bude dále vedena směrem k pozemku parc. č. 1397/36 v k. ú. Řepiště, druh pozemku orná půda, zde povede v zemním výkopu v těsné blízkosti společné hranice pozemku parc. č. 1397/36 s pozemkem parc. č. 1397/29 v k. ú. Řepiště dále protlakem pod místní komunikací ul. Rakovecká parc. č. 1571 v k. ú. Řepiště, druh pozemku ostatní plocha, následuje krátký úsek vedení v zemním výkopu podél zmíněné komunikace až k hranici pozemku parc. č. 1611/1 v k. ú. Vratimov, druh pozemku zahrada, zde se trasa lomí a zemní vedení VN je taženo podél této hranice téměř až do poloviny pozemku parc. č. 1611/1 v k. ú. Vratimov, kde dojde k mírnému lomu kabelového vedení a následnému pokračování trasy po okraji pozemku parc. č. 1647 (druh pozemku trvalý travní porost) až před společnou hranici s pozemkem parc. č. 1649. V tomto místě dojde téměř ke kolmému lomu zemního kabelového vedení směrem na jihozápad přes pozemek parc. č. 1648, druh pozemku orná půda, vše v k. ú. Vratimov. V k. ú. Vratimov se bude nacházet i celá zbylá trasa posuzované stavby. Zemní vedení VN umístěné na pozemku parc. č. 1648 a sice v těsné blízkosti jeho společné hranice s pozemkem parc. č. 1606/6 (PK 785/1) až k novému betonovému sloupu venkovního vedení umístěnému na tomtéž pozemku. Kolmo na toto napojení na uvedený sloup bude pokračovat trasa venkovního vedení směrem k místní komunikaci ul. Na Zadkách. V tomto úseku dojde kromě již uvedeného sloupu na pozemku parc. č. 1648 k umístění dalších 6 kusů sloupů za účelem vedení venkovních kabelů VN, těmito sloupy dojde k přímému dotčení parc. č. 1606/6 – PK 785/1, druh pozemku lesní pozemek, parc. č. 1640, druh pozemku trvalý travní porost a parc. č. 1639, druh pozemku trvalý travní porost. Venkovní vedení VN bude ukončeno v nové trafostanici umístěné místo stávajícího sloupu na pozemku parc. č. 2058/11, druh pozemku orná půda. Od této trafostanice se směrem na jihozápad, podél místní komunikace ul. Na Zadkách bude provádět rekonstrukce stávajícího venkovního vedení NN v jeho původní trase, která není součástí tohoto územního řízení. Z jejího konce bude napojena nová kabelová smyčka (nové zemní vedení NN) vč. pilířů s přípojkovými skříněmi umístěnými na pozemcích parc. č. 1998/2, druh pozemku zahrada, parc. č. 1998/4, druh pozemku zahrada, parc. č. 1998/5, druh pozemku zahrada, parc. č. 1998/6, druh pozemku zahrada a parc. č. 1998/7, druh pozemku zahrada.
4. Příjezd na pozemky bude zajištěn z místní komunikace parc. č. 1571 – ul. „Rakovecká“ v k. ú. Řepiště a z místní komunikace parc. č. 1384 (PK 859/1) – ul. „Na Zadkách“ v k. ú. Vratimov.
5. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. S nebezpečnými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti lze nakládat jen se souhlasem příslušného správního úřadu.
6. Práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu a které jsou stavbou dotčeny, budou ukončeny do 1 roku. V případě, že práce na těchto pozemcích (včetně úpravy do původního stavu) překročí období 1 roku, je investor povinen vyžádat si u Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru životního prostředí a zemědělství a u Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
7. Při realizaci stavby je třeba respektovat dřeviny rostoucí mimo les. Jejich ochranu upravuje ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zejména je třeba dbát na ochranu kořenové zóny stromů při výkopech.
8. Projektová dokumentace navrhované stavby s názvem „Vratimov Zadky PIA REALITY VN, TS, NNK, NNV“ bude vypracována oprávněnou osobou (viz zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v souladu s § 2 a přílohou č. 1 prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude mj. prokázáno, že stavba vyhovuje rovněž obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9. Umístěním navrhované stavby a její následnou realizací budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech společnosti **ČEZ Distribuce, a. s.**, kdy se v zájmovém prostoru nachází energetické zařízení v majetku tohoto správce sítí elektrické energie (viz vyjádření zn. 1023787974 ze dne 25. 9. 2009)

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedeními po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně – pro vodiče bez izolace 7 m, , pro vodiče s izolací základní 2,0 m , pro závěsná kabelová vedení 1,0 m

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31. 12. 1994

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé či výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, či ohrozit život, zdraví a majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
5. vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3,0 m

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zák. č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je třeba dodržovat mim. Vzdálenost 1,0 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat:

1. při pohybu nebo pracích v blízkosti el. Vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem-vodičům blíže než 2,0m (dle ČSN EN 50110-1)
2. jeřáby a ji podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
3. je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí
4. je zakázáno provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů- sloupů nebo stožárů
5. je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry el. Vedení
6. dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1
7. pokud není možné dodržet body a) – d) , je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele a další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č.50/1979 b., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí)
8. v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce *m-2* před požadovaným termínem na měsíc *m*. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zák. č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 4 odst. 8 a 10 zakázáno:

- a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- e. vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8 a 11 zák. č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jich se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. **O vytyčení trasy podzemních sítí zažádejte na Zákaznické lince 840 840 840.**
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/1990 Sb.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektována a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2 ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a. s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510.
8. Před záhozem kabelové trsy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a. s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a. s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy pod kabelem.
11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a. s., musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo zákaznickou linku tel. 840 840 840).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a. s., nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a. s. Případné opravy a rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a. s., provádět základě souhlasu s činností v tomto ochranném pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93, Zákona č. 458/2000 Sb., jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. 6) zákona č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 10 metrů,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle 46 odst. 8) a 10) **zakázáno**:

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé výbušné látky,
- 2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. 8) a 11) zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 1) Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).
- 2) Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
- 3) Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
- 4) Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

10. Při realizaci uvedené stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti **Telefónica O2 Czech Republic, a. s.**, (viz vyjádření čj. 78200/09/MOV/M00 ze dne 9. 7. 2009) a proto je žadatel povinen dodržet podmínky pro provádění stavebních zemních prací nebo jiných v blízkosti vedení a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK zejména:

- a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen investor respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy souvisejících, ČSN

33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.

- c) Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b. 1, příloha č. 3 kap. II. čl. 1., 4. a 5.). Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti O2 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 15 dní před zahájením prací.
- d) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních telekomunikačních rozvodů na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl. 1).
- e) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVTs nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti O2 Telefónica O2 Czech Republic, a. s., pověřeného ochranou sítě Radim Koňář (tel.: 596 683 712), dále jen (POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení prostorového uspořádání PVTs. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- h) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vstupuje do země, do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod 1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3., 4. a 5.).
- i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- k) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVTs projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.
- l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS.
- m) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 21 00).
- n) Na pracovišti POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby se SEK.
- o) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na telefonní číslo 800 184 084.

12. Umístěním stavby, jejíž rozsah je uveden výše, dojde ke střetu se zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a. s., a to s vodovody DN 50 rPE v majetku Obce Řepiště a společnost SmVaK Ostrava a. s. ho provozuje na základě smlouvy o provozování vodního díla č. 37/SOP/FM/2007. Vodovodem DN 80 PVC, který je v majetku SmVaK Ostrava a. s. a s vodo)vodem DN 80 PE, který je v majetku PIA Reality s. r. o. a společnost SmVaK Ostrava a. s. ho bude provozovat na základě smlouvy o smlouvě budoucí vodního díla č. 539/SOSB/OS/2007 (viz vyjádření SmVaK Ostrava a. s., zn. 9773/V009031/2009/VÁ ze dne 24. 7. 2009)

Podmínky týkající se realizace stavby:

- **Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a. s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Místek, tel. č. 558 402 143).**
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a. s. **respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.** Ochranné pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m
- Na základě vytyčení požadujeme v **místech křížení** zařízení SmVaK Ostrava a. s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení **požadujeme uložit do PE chráničky s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí** SmVaK Ostrava a. s. oboustranně.
- Na základě vytyčení požadujeme **sloupy, rozvodnice, uzemnění** umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a. s. (viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich zařízení SmVaK Ostrava a. s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s našim zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty, a ventily na vodovodních přípojkách).
- Před záhozem rýhy bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa kolize. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a. s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a. s.

13. V prostoru umísťované stavby dojde k dotčení bezpečnostního, ochranného pásma VTL plynárenského zařízení, kdy se jedná o plynovody DN 500 (V31041) a DN 500 (V31022) – viz stanovisko správce těchto energetických sítí společnosti RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 377/09/141 ze dne 27. 7. 2009. Ochranné pásmo VTL plynovodů a přípojek je 4 m na obě strany od jeho půdorysu.

Bezpečnostní pásmo je pro plynovod DN 500 – 40 m měřeno od půdorysu plynového zařízení kolmo na jeho obrys.

Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 – 1,5 m.

RWE Distribuční služby, s. r. o., stanoví žadateli, resp. investorovi – stavebníkovi, k realizaci stavby následující opatření:

V případě staveb inženýrských sítí požadujeme po dokončení stavby zaslat zaměření skutečného provedení akce v místě křížení s VTL plynovodem, zařízením PKO v rozsahu pásma 50 m na každou stranu. Skutečné provedení označte v situaci 1:5000, (1:2880, 1:1000) a dodejte geodetické souřadnice v JTSK.

Místa křížení a souběhu ostatních podzemních vedení s vysokotlakými (VTL) plynovody musí být vyprojektována a provedena s přihlédnutím k ČSN EN 1594, TPG 70204 a ČSN 736005. Musí tvořit nedílnou součást projektové dokumentace předmětné akce, včetně zapracování našich podmínek. Při křížení a souběhu podzemního vedení s plynovodem je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou:

*kabely silnoproudé nn, vn

křížení: min 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnice chráničce nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany

souběh: min 4 m

Při křížení a souběhu VTL plynovodu s venkovním elektrickým vedením NN je nutno dodržet minimální vzdálenost 5 m od tělesa stožáru venkovního elektrického vedení.

Při křížení a souběhu VTL plynovodu s venkovním elektrickým vedením VN a VVN je nutno dodržet minimální vzdálenost 30 m od tělesa stožáru venkovního elektrického vedení. V případě, že nelze z odůvodněných technických podmínek dodržet tuto vzdálenost, lze při křížení ji snížit až na:

* 5m u el. vedení o napětí do 35 kV

Úhel křížení volte 900, v odůvodněných případech menší, nejméně však 45 st.

Zemniče venkovního elektrického vedení musí být vzdáleno od potrubí VTL plynovodu nejméně 10 m.

Při vlastní stavbě musí zůstat pruh 3 m na obě strany od stěny plynovodu vždy volný (zákaz skládky zeminy, materiálu apod.) a nesmí v něm být měněno krytí plynovodu. Po trase provozovaných plynovodů v podélném směru není dovoleno pojíždění vozidel a mechanismů.

Pohyb všech vozidel se musí dít zásadně mimo osu plynovodu, příčné přejíždění je dovoleno jen v místě zpevněném silničními panely.

RWE Distribuční služby s.r.o. dále stanoví k realizaci stavby tyto podmínky:

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li podmínky dodrženy, budou stavební činnosti popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn. zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez předchozího souhlasu RWE Distribuční služby, s.r.o. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
- před zahájením činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol,
- bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami,
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
- odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození

- h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239
- j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Kontrolu provede 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- k) plynárenské zařízení bude před zásypem řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) n odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- n) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno vyžádat si nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez předchozího písemného souhlasu.

14. Při umístění a následné realizaci, vč. zpracování projektové dokumentace stavby, budou respektována a dodržena následující stanoviska a podmínky dotčených orgánů:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, jako dotčený orgán v řízení vedeném podle stavebního zákona vydal ve věci stavby „Vratimov Zadky PIA REALITY VN, TS, NNK, NNV“ koordinované stanovisko (č. j. MMFM 12529/2009 ze dne 3. 8. 2009) zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zde uvedených právních předpisů a závěrem konstatoval, že stavbu lze umístit za předpokladu splnění požadavků:

- Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

V souladu s ustanovením § 22 odstavce (2) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu (*adresa: Archeologický ústav AV ČR Brno, ulice Královopolská 147, 612 00 Brno*) a následně umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

- Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. A II. Tříd podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, sděluje k žádosti o závazné stanovisko ve výše uvedené věci následující:

Stavbou nedojde k dotčení námi chráněných zájmů. Příslušným silničním správním úřadem pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace je příslušný obecní úřad.

- Z hlediska zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) v samostatných řízeních, která budou jednotlivě zahájena až na základě písemné žádosti investora nebo zhotovitele předmětné stavby.

V případě, že realizace předmětné stavby si vyžádá provedení dopravního značení a bude nutné užít přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, je nutno min. 30 dnů před zahájením prací požádat zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). K žádosti musí být přiložen návrh nebo schéma umístění přechodného dopravního značení, písemné vyjádření Policie ČR OR DI Frýdek-Místek, termín provádění prací a jméno stavebníka s telefonickým kontaktem, který bude ze přechodné dopravního značení zodpovídat.

Trvalé a svislé vodorovné značení, které bude na základě projektové dokumentace umístěno vedle nebo na pozemní komunikaci a na zpevněné ploše v rámci stavby, nebo mimo rámec stavby vedle nebo na stávající místní neb účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat teprve až po vydání Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, o které investor nebo zhotovitel předmětné stavby požádá zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství v průběhu realizace stavby. K žádosti je nutno přiložit projektovou dokumentaci umístění svislého a vodorovného dopravního značení s písemným vyjádřením Policie ČR OR DI Frýdek-Místek. Bez platného stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nesmí být trvalé svislé nebo vodorovné dopravní značení instalováno. Po instalaci svislého

dopravního značení na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, musí být svislé dopravní značení, které je umístěno v souvislosti s předmětnou stavbou mimo stavbu vedle stávající místní nebo účelové komunikace, zakryto až do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby.

- **Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako příslušný orgán dle ust. § 15 písm. i) zákona:**

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Při realizaci akce „Vratimov Zadky PIA REALITY VN, TS, NNK, NNV“ na pozemcích parc. č. dle ZE (7/1) Rakovec slouč. do parc. č. 1397/1, 1397/36, druh orná půda, v k. ú. Řepiště, obec Řepiště je nutno dodržet níže uvedené povinnosti ze zákona:

- o Práce na zemědělských pozemcích je třeba provádět především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dokončenou plochu do původního stavu.
- o Provádět práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
- o Při výkopových pracích je nutno skrývat odděleně kulturní vrstvy půdy (orniči, podorniči), které budou zpětně na pozemky ve svrchní vrstvě rozprostřeny.
- o Dále je nutno učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

- **Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech:**

K předložené dokumentaci nemáme připomínky. Dokumentace dostatečně řeší způsob nakládání s odpady.

Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta:

Který jako dotčený orgán v řízení vedeném dle stavebního zákona dne 6. 8. 2009 vydal ke stavbě „Vratimov Zadky PIA REALITY VN, TS, NNK, NNV“ koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko č. 1015/2009, zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů a jež jsou obsaženy v přílohách (stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 5. 8. 2009, stanovisko útvaru hlavního architekta – odd. územního plánování ze dne 29. 7. 2009, stanovisko útvaru hlavního architekta – odd. památkové péče ze dne 20. 7. 2009), které jsou nedílnou součástí koordinovaného stanoviska. Závěrem Magistrát města Ostravy zkoordinoval dílčí stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a konstatuje, že stavbu lze povolit za předpokladu splnění požadavků vyplývajících z níže uvedených stanovisek:

MMO, odbor ochrany životního prostředí:

- S veškerými odpady, které budou vznikat stavební a provozní činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
- V rámci oznámení užívání stavby nebo před vydáním kolaudačního souhlasu budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s předchozí podmínkou.
- Práce na předmětných pozemcích budou ukončeny do 1 roku. V případě, že práce na těchto pozemcích (včetně úpravy do původního stavu) překročí období 1 roku, je investor povinen vyžádat si u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb.
- Závazné stanovisko se vydává za podmínky že navrhované vedení VN 22 kV na lesních pozemcích p. č. 1607/4 a 1606/6 v k.ú. Vratimov bude řešeno jako závěsné kabelové vedení.

Městského úřadu Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí

Vydal v souladu s § 4 odst. 6 stavebního zákona dne 14. 10. 2009 koordinované závazné stanovisko č. MUVR 3299/2009 zahrnující požadavky na ochranu veřejných zájmů:

I. Městský úřad Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku, jako příslušný silniční správní úřad vydal k žádosti o koordinované stanovisko týkající se umístované stavby „Vratimov Zadky PIA REALITY VN, TS, NNK, NNV“ kladné stanovisko, za předpokladu splnění následujících podmínek:

- v průběhu stavby bude zajištěn trvalý průchod a průjezd po stavbou dotčené místní komunikaci – ul. Na Zadkách
- pokud dojde v průběhu stavebních prací ke znečištění místní komunikace – ul. Na Zadkách, bude zhotovitel povinen bezodkladně znečištění odstranit. Po ukončení prací budou dotčené místní komunikace uvedeny do původního stavu, což spočívá v odstranění závad ve sjízdnosti, vzniklé stavební činností, které by snižovaly bezpečnost silničního provozu.

15. Obec Řepiště jako vlastník místní komunikace ul. Rakovecká, vlastník pozemku pod touto komunikací (parc. č. 1571 k. ú. Řepiště) a jako schvalující orgán územního plánu obce vydal vyjádření (zn. 482/2009 ze dne 24. 7. 2009):

- Obec Řepiště požaduje uložení veškerých inženýrských sítí procházejících napříč komunikací v chráničkách,
- Obec Řepiště požaduje protlak MLK Rakovecká při přechodu stavby pod komunikací,
- Požadujeme hloubku uložení min. 120 cm i v okolí komunikace, a to z důvodu křížení s příkopem podél této komunikace,
- Před zásahem do místní komunikace musí stavebníci požádat Obecní úřad Řepiště o povolení zvláštního užívání komunikace (protlak),

- Obec Řepiště jako vlastník vodovodu upozorňuje na křížení s vodovodním řádem, a to v souladu s podmínkami správce vodovodního řádu (společnost SmVaK Ostrava a. s.)
- Obec Řepiště neručí za škody způsobené při provádění stavebních prací na přípojkách na svých pozemcích, mimo jiné za poškození inženýrských sítí a vedení na pozemku uložených, jejichž vytýčení je stavebníku uloženo nebo doporučeno správcí sítí, a za poškození pozemků sousedních vlastníků,
- V případě, že skutečně uložení a vedení inženýrských sítí bude odlišné od stavebním úřadem schválení projektové dokumentace, Obec Řepiště požaduje zakreslení skutečného stavu do schválené projektové dokumentace,
- Obec Řepiště požaduje po ukončení stavby zaměření rozsahu věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro tuto stavbu a to do jednoho roku od uvedení stavby do provozu.

16. Stanoviska a podmínky správců sítí a dotčených orgánů budou respektovány a dodrženy při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a při následné realizaci stavby, která bude umožněna po nabytí právní moci stavebního povolení, které umísťovaná stavba „Vratimov Zadky PIA REALITY VN, TS, NNK, NNV“ vyžaduje.

Odůvodnění:

Žadatel firma ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 847/8, 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci právnickou osobou: I & C Energo a. s., IČ 49433431, se sídlem Pražská 684/49, 674 01 Třebíč, pracoviště (adresa pro doručování) 28. října 568/147, 702 00 Ostrava, podal dne 1. března 2010 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby vedení VN včetně trafostanice a vedení NN za účelem napojení nových rodinných domů, s názvem „**Vratimov Zadky PIA REALITY VN, TS, NNK, NNV**“ čís. stavby IV-12-8002605 na pozemcích parc. č. PK 7/1, 1397/36, 1571 v katastrálním území Řepiště (dále jen „k. ú. Řepiště“) a na pozemcích parc. č. 1611/1, 1647, 1648, PK 785/1, 1642, 1640, 1639, 1661/6, PK 859/1, 2058/11, 1998/2, 1998/4, 1998/5, 1998/6 a 1998/7 v katastrálním území Vratimov (dále jen „k. ú. Vratimov“).

Podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dne 1. 3. 2010 bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad opatřením č. j.: MUVR 698/2010 spis.zn.: SPIS 202/2010/VAŽP28 2 ze dne 8. 3. 2010 oznámil v souladu s § 87 odst. 1) stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a k projednání žádostí současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 9. dubna 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Při veřejném ústním jednání byla vznesena připomínka veřejnosti konkrétně paní Věry Žaganové, bytem Na Zadkách 76/12, 739 32 Vratimov, a paní Marie Adámkové, bytem Na Zadkách 221, 739 32 Vratimov, které vznesly „*požadavek na zachování stávajícího výkonu kabelu i po jeho rekonstrukci*“. Tento požadavek se však vztahuje k části zařízení stávajícího el. vedení, kde budou v návaznosti na umísťovaný záměr řešený tímto územním rozhodnutím provedeny pouze udržovací práce. Dojde k výměně stávajících betonových sloupů a venkovního vedení NN. V úseku, kterého se vznesená připomínka týká, dojde tedy pouze k udržovacím pracím na stávajícím vedení, kdy se jedná o změnu stavby, která v souladu s § 81 odst. 3 písm. b) stavebního zákona nevyžaduje rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas. Vlastníkům těchto nemovitostí byl žadatelem (investorem) v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., písemně oznámen vstup na jejich pozemek v souvislosti se zde popsány stavebními pracemi v návaznosti na rekonstrukci stávajícího vedení. Požadavek na zachování kapacity měněných kabelů nespadá do působnosti stavebního úřadu, jedná o věc občanskoprávní, kterou si musí uživatelé vyřešit s investorem daných úprav, resp. se správcem dané el. sítě, tj. společností ČEZ Distribuce a. s.

Stavební úřad dále upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v souladu s § 89 odst. 1) stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Současně se mohli v souladu s ustanovením § 36, odst. 3) správního řádu, vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě podat navrhované důkazy v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu. Této možnosti účastníci řízení nevyužili.

Okruh účastníků **územního řízení** byl stanoven dle § 85 stavebního zákona a byli jimi: tzv. hlavní účastníci řízení: žadatel – firma ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 847/8, 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci právnickou osobou: I & C Energo a. s., IČ 49433431, se sídlem Pražská 684/49, 674 01 Třebíč, pracoviště (adresa pro doručování) 28. října 568/147, 702 00 Ostrava a *obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn* – Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště; Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov; tzv. vedlejší účastníci řízení – *vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno* – ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín; SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169,

709 45 Ostrava; Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle; RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno; Vratimovské služby spol. s r. o., Jana Žemly 1083, 739 32 Vratimov; – jako správci sítí a zařízení, které bude umístěvanou stavbou buďto přímo dotčeno nebo dojde k dotčení jejich ochranných pásem; Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště – vlastník místní komunikace ul. Rakovecká parc. č. 1571 v k. ú. Řepiště, na které má být posuzovaný záměr částečně umístěn (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); Radka Kolková, Františka Čechury 4462/4, 708 00 Ostrava-Poruba; Martin Štěrba, Zdeňka Vavříka 3003/11, 700 30 Ostrava-Bělský Les; Michal Štěrba, Aviatiků 1524/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka – vlastníci pozemku (každá z osob z 1/3 celkového podílu) parc. č. PK 7/1 v k. ú. Řepiště, kteří budou dotčení rovněž přímo umístěním stavby, konkrétně zemním vedením VN (doložena 3 x smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene); Tomáš Volčík, Okrajová 1173, 739 32 Vratimov – vlastník pozemku parc. č. 1397/36 v k. ú. Řepiště, jehož vlastnická práva k tomuto pozemku budou přímo dotčena rovněž umístěním kabelového zemního vedení VN (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); Radomír Chrobák, U Společenského domu 1042/3, 739 32 Vratimov – vlastník pozemku parc. č. 1611/1 v k. ú. Vratimov, k přímému dotčení vlastnických práv tohoto účastníka územ. řízení dojde zemním vedením VN v části jeho pozemku (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); Jan Kříž, Rakovecká 113/16, 739 32 Vratimov; Ivanka Křížová, Rakovecká 113/16, 739 32 Vratimov – každá z osob vlastníků 1/2 podílu na sousedním pozemku parc. č. 1647 a 1648 v k. ú. Vratimov, na kterém bude rovněž umístěna trasa zemního vedení VN a betonový sloup, ze kterého bude provedeno napojení venkovního vedení VN (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); Radomír Vašíček, Frýdecká 321/91, 739 32 Vratimov – majitel pozemků parc. č. 1642, 1640 a PK 785/1 v k. ú. Vratimov, dotčených umístěním betonových sloupů pro venkovní vedení VN (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); Libuše Pastorová, Na Zadkách 294/7, 739 32 Vratimov – vlastník pozemku parc. č. 1639 v k. ú. Vratimov, kde budou rovněž umístěny betonové sloupky vč. venkovního vedení VN (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); Zdeňka Kroviářová, Na Kútách 53, 739 31 Řepiště – vlastník pozemků parc. č. 1661/6 a 2058/11 v k. ú. Vratimov, přičemž pozemek parc. č. 1661/6 bude dotčen mírným zásahem venkovního vedení VN a na hranici pozemku parc. č. 2058/11 s místní komunikací ul. Na Zadkách dojde k umístění nové trafostanice (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov - vlastník místní komunikace ul. Na Zadkách parc. č. 1384 (PK 859/1) v k. ú. Vratimov, nad kterou bude vedeno venkovní vedení VN (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); Jan Křivka, Československé armády 26/77, 715 00 Ostrava-Michálkovice a Pavlína Křivková Wartalská, Československé armády 26/77, 715 00 Ostrava-Michálkovice, - oba ve společném jmění manželů vlastníci pozemku parc. č. 1998/2 v k. ú. Vratimov, na kterém bude vedeno zemní kabelové vedení a částečně i pilíř s přípojkovou skříní (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); Radek Hrbáč, Oráčova 1326/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a Jana Hrbáčová, Oráčova 1326/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka - oba ve společném jmění manželů vlastníci pozemku parc. č. 1998/4 v k. ú. Vratimov, na kterém bude vedeno zemní kabelové vedení a částečně i pilíř s přípojkovou skříní (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); Kamil Neubert, Čujkovova 1753/59, 700 30 Ostrava-Zábřeh – vlastník pozemku parc. č. 1998/5 v k. ú. Vratimov, na kterém se bude nacházet stavba zemního kabelového vedení NN a pilíř s přípojkovou skříní (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); Miroslav Horák, Vratimovská 300, 739 32 Vratimov-Horní Datyně a Mgr. Jana Horáková, Vratimovská 300, 739 32 Vratimov-Horní Datyně oba ve společném jmění manželů vlastníci pozemku parc. č. 1998/6 v k. ú. Vratimov, na kterém bude vedeno zemní kabelové vedení a částečně i pilíř s přípojkovou skříní (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); Petr Krecl, Mariánskohorská 2787/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Lucie Kreclová, Bělská 272, 739 21 Paskov - oba ve společném jmění manželů vlastníci pozemku parc. č. 1998/7 v k. ú. Vratimov, na kterém bude vedeno zemní kabelové vedení a částečně i pilíř s přípojkovou skříní (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene doložena); dále byly do okruhu vedlejších účastníků tohoto předmětného územního řízení stavebním úřadem zahrnuti Marcela Sklářová, Výškovická 553/144, 700 30 Ostrava-Výškovice – vlastník pozemku parc. č. 2058/1 (PK 781) v k. ú. Vratimov; Ing. Ivana Auingerová, Na Zadkách 294/7, 739 32 Vratimov – vlastník pozemku parc. č. 1637 v k. ú. Vratimov a František Štefek, Na Janošku 856/8, 720 00 Ostrava-Hrabová – vlastník pozemku parc. č. 2035/3 v k. ú. Vratimov, a to jako vlastníci „s o u s e d n í c h“ nemovitostí, které by mohli být posuzovanou stavbou, resp. jejím umístěním dotčeny ve svých vlastnických a jiných právech. Rovněž tyto osoby mohou být do jisté míry stavbou „zasazeny“ - může dojít např. k částečnému omezení provozu na přilehlé místní komunikaci, k navýšení hluku apod. K těmto průvodním skutečnostem odvíjejícím se zejména od samotného provádění umístěvané

stavby může dojít vzhledem k rozsahu stavby jen v krátkém časovém období. Vlastnosti řešené stavby nebudou mít žádný výrazný negativní dlouhodobý či trvalý vliv na své okolí.

Vlastnická práva byla ověřena stavebním úřadem dne 28. 4. 2010 náhledem do katastru nemovitostí.

Hlavním účastníkům územního řízení bylo oznámení zasláno do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, vedlejším účastníkům bylo oznámení doručeno dle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 správního řádu.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona dle písm. a) až e):

- a) ***S vydanou územně plánovací dokumentací*** – pozemky parc. č. 1397/36 a 1571 v k. ú. Řepiště, na kterých bude předmětná stavba „Vratimov Zadky PIA REALITY VN, TS, NNK, NNV“ umístěna, se dle územního plánu obce Řepiště, ze dne 20. 7. 2000, ve znění pozdějších změn k dnešnímu dni, nachází v zastavitelném území, v zóně „OB“ – čistě obytná území, smíšená obytná území, které jsou stavby technické infrastruktury přípustné. Pozemek parc. č. 1397/1 (PK 7/1) v k. ú. Řepiště patří dle územního plánu do území neurbanizovaného, ve kterém se dle výše uvedeného územního plánu připouští umístění zařízení technické infrastruktury, jejichž výstavba mimo tyto zóny by byla nemožná nebo neekonomická. Vzhledem ke skutečnosti, že sloup venkovního vedení, ze kterého bude provedeno napojení zemní přípojky VN vedoucí k nové DTS (umístěné na pozemku parc. č. 1397/36 v k. ú. Řepiště) se na pozemku parc. č. 1397/1 již nachází, je tudíž stávající a napojení na tomto místě je nejschůdnější variantou, jak zajistit účel umísťované stavby, tj. umožní navýšit kapacitu pro další objekty umísťované v zastavitelném území.
- Navržená stavba je situována dále na pozemcích parc. č. 1611/1, 1647, 1648, PK 785/1, 1642, 1640, 1639, 1661/6, PK 859/1, 2058/11, 1998/2, 1998/4, 1998/5, 1998/6 a 1998/7 v k. ú. Vratimov, které jsou dle územního plánu města Vratimov, schváleného usnesením Zastupitelstva obce dne 18. 12. 1997, ve znění schválených a vydaných změn a provedených úprav k dnešnímu dni, součástí ploch s funkcemi „zóny rekreačně obytné s omezujícími podmínkami, U-RO(o), zóny smíšené, N-S, zóny rozptýlené zástavby, U-R, zóny zemědělské, N-Z“. Umístění venkovního a kabelového vedení VN a NN patří dle „regulační podmínky funkčního využití území“ mezi stavby „přípustné“.
- Dle posouzení stavebního úřadu je posuzovaná stavba na území obou katastrů v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.
- b) ***S cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území*** – navrhovaná stavba s názvem „Vratimov Zadky PIA REALITY VN, TS, NNK, NNV“ je dle poskytnutých parametrů v souladu s cíly a úkoly územního plánování, především s ustanoveními § 18 a 19 stavebního zákona. Posuzovaná stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a svým charakterem neovlivní architektonické ani urbanistické hodnoty v území.
- c) ***S požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území*** – umístění stavby vedení VN včetně trafostanice a vedení NN za účelem napojení nových rodinných domů, s názvem „Vratimov Zadky PIA REALITY VN, TS, NNK, NNV“ čísl. stavby IV-12-8002605 na pozemcích parc. č. PK 7/1, 1397/36, 1571 v k. ú. Řepiště a na pozemcích parc. č. 1611/1, 1647, 1648, PK 785/1, 1642, 1640, 1639, 1661/6, PK 859/1, 2058/11, 1998/2, 1998/4, 1998/5, 1998/6 a 1998/7 v k. ú. Vratimov, vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kdy byl brán zřetel především na § 24 odst. 1 této vyhlášky „rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umísťují pod zem“ s ohledem na požadavek dotčeného orgánu Magistrátu města Ostrava, odbor ochrany životního prostředí, „navrhované vedení VN 22 kV na lesních pozemcích p. č. 1607/4 a 1606/6 v k.ú. Vratimov bude řešeno jako závěsné kabelové vedení“. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude prokázáno, že stavba vyhovuje rovněž obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným Vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mj. § 34 – elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na bezpečnost osob, zvířat a majetku; provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí; přehlednost rozvodu, umožňující Rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch; snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů; dodávku el. energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru; zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křížování a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací.... Předložené parametry pro stavební řízení budou vyhovovat rovněž i základním požadavkům na bezpečnost a vlastnosti staveb v souladu s § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- d) ***S požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu*** – posuzovaný stavební záměr nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.

Stavební úřad je povinen před vydáním rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dát účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Tato lhůta byla stanovená v rozsahu od 12. dubna do 14. dubna 2010. Této možnosti rovněž žádný účastník řízení ani zástupce veřejnosti nevyužil.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádosti byly doloženy těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., k existenci sítí zn. 1023787974 ze dne 25. 9. 2009
- Stanovisko ČEZ ICT Services, a.s., k existenci komunikač. vedení, zn. 09/3610 ze dne 14. 9. 2009
- Vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., zn. 78200/09/MOV/V00 ze dne 9. 7. 2009
- Vyjádření SmVaK Ostrava a.s., zn. 9773/V009031/2009/VÁ ze dne 24. 7. 2009
- Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., k existenci sítí, zn. 377/09/141 ze dne 27.7.2009
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Vratimov, VaŽP, čj. MUVR 3299/2009 ze dne 14. 10. 2009
- Vyjádření Vratimovské služby s.r.o., ze dne 16. 7. 2009
- Vyjádření Obce Řepiště k PD, zn. 482/2009, ze dne 24. 7. 2009
- Koordinované závazné stanovisko MMO, útvar hlavního architekta, č. 1015/2009 ze dne 6. 8. 2009
- Vyjádření MMO, ÚHA – odd. územního plánování, ke KS č. 1015/2009, ze dne 29. 7. 2009
- Vyjádření MMO, ÚHA – odd. památkové péče, ke KS č. 1015/2009, ze dne 20. 7. 2009
- Koordinované stanovisko Magistrát města F-M, Účast, čj. MMFM 12529/2009 ze dne 3. 8. 2009
- Vyjádření Magistrát města F-M, Účast, čj. MMFM 15755/2009 ze dne 14. 7. 2009
- Závazné stanovisko KÚ MSK, OŽPaZ, čj. MSK 118284/2009 ze dne 6. 8. 2009
- Závazné stanovisko HZS MSK, zn. Prev-3695/KŘ-2009 ze dne 7. 8. 2009
- Kopie katastrální mapy ze dne 17. 2. 2010-04-09
- Kopie výpisu z KN ze dne 11. 6. 2009 (14x)
- Kopie informace o parcelách ke dni 18. 2. 2010
- Kopie oznámení vstupů na pozemky (13x)
- Kopie smluv o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a právo provést stavbu (16x)
- 2 x dokumentace pro územní řízení

Projekt pro vydání územního rozhodnutí zpracoval:

I & C Energo a. s.

Zodpovědný projektant:

Jiří Galdia

Vedoucí projektant:

Ing. Petr Lazar

Ověření projektu autorizovaným inženýrem
pro technologická zařízení staveb:

Ing. Petr Lazar
ČKAIT: 1100891

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád) podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, podáním učiněným u **Městského úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí.**

Podání odvolání proti výroku o umístění stavby má v souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek i pro výrok o povolení stavby, neboť tyto výroky se vzájemně podmiňují.

Podle ust. § 82 odst.1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům (územní řízení) se rozhodnutí oznamuje jednotlivě doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 správního řádu uložena. V souladu s § 23 odst. 4 správního řádu se adresát vyzve vložení oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost

doručuje – Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí – na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím **datové schránky**, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím **datové schránky**, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. V tomto případě se doručuje způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), kdy doručení dokumentu prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Je-li dokument do vlastních rukou přímo určen, je tato skutečnost vyznačena v datové zprávě. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. To neplatí pouze v případě, že je u dokumentu vyloučeno náhradní doručení. V prokazatelných případech, kdy si oprávněná osoba ze závažných důvodů nemohla dokument převzít, je možné požádat o prominutí zmeškání úkonu. Jestliže osoba se zpřístupněnou datovou schránkou provede úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím schránky, má tento úkon stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.

Povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude podána úplná žádost o stavební povolení, nebo bude-li stavební řízení zastaveno anebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit

„Otisk úředního razítka“

Ing. Renáta Pavlovská
vedoucí odboru VaŽP

Za správnost vyhotovení: Lenka Podešvová

Dotčené orgány pro územní řízení: – rozhodnutí v územním řízení se doručuje do vlastních rukou dle § 92 odst. 3 stavebního zákona a § 21 správního řádu, vše v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (koordinované stanovisko č. KS 1015/2009 ze dne 6. 8. 2009)
2. Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, odd. územního plánování, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (vyjádření ze dne 29. 7. 2009 ke koordinovanému stanovisku č. KS 1015/2009)
3. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava (vyjádření ze dne 5. 8. 2009 ke koordinovanému stanovisku č. KS 1015-09-OŽP)
4. Městský úřad Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku, silniční správní úřad - zde (stanovisko ke koordinovanému závaznému stanovisku čj. MUVR 3299/2009 ze dne 14. 10. 2009)
5. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek (vyjádření v koordinovanému stanovisku čj. MMFM 12529/2009 ze dne 3. 8. 2009)
6. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek (koordinované stanovisko čj. MMFM 12529/2009 ze dne 3. 8. 2009)
7. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, odd. územního rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek (vyjádření čj. MMFM 15755/2009 ze dne 14. 7. 2009 ke koordinovanému stanovisku čj. MMFM 12529/2009 ze dne 3. 8. 2009)
8. Obec Řepiště, silniční správní úřad, Mírová 178, 739 31 Řepiště (vyjádření zn. 482/2009 ze dne 24. 7. 2009)
9. Krajský úřad MSK, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava (závazné stanovisko čj. MSK 118284/2009 ze dne 6. 8. 2009)
10. HZS MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava (závazné stanovisko zn. Prev-3695/KŘ-2009 ze dne 7. 8. 2009)

Hlavní účastníci řízení v územním řízení /dle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu/: - rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 92 odst. 3 stavebního zákona, v souladu s § 34 správního řádu a § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. **ČEZ Distribuce, a. s.**, Teplická 847/8, 405 02 Děčín zastoupena **I & C Energo a. s.**, Pražská 684/49, 674 01 Třebíč, adresa pro doručování **28. října 568/147, 702 00 Ostrava**
2. **Město Vratimov**, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov
3. **Obec Řepiště**, Mírová 178, 739 31 Řepiště (současně žádám, v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu, o zveřejnění na úřední desce)

Vedlejší účastníci řízení v územním řízení /dle § 85 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 2 a 3 správního řádu/: - rozhodnutí se doručuje dle § 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 správního řádu

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín (vyjádření zn. 1023787974 ze dne 25. 9. 2009)
2. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (vyjádření zn. 9773/V009031/2009/VÁ ze dne 24. 7. 2009)
3. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (vyjádření zn. 377/09/141 ze dne 27. 7. 2009)
4. Telefonica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle (vyjádření čj. 78200/MOV/M00 ze dne 9. 7. 2009)
5. Vratimovské služby, spol. s r. o., Jana Žemly 1083, 739 32 Vratimov
6. Radka Kolková, Františka Čechury 4462/4, 708 00 Ostrava-Poruba
7. Martin Štěrba, Zdeňka Vavříka 3003/11, 700 30 Ostrava-Bělský Les
8. Michal Štěrba, Aviatiků 1524/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
9. Tomáš Volčák, Okrajová 1173, 739 32 Vratimov
10. Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště
11. Radomír Chrobák, U Společenského domu 1042/3, 739 32 Vratimov
12. Jan Kříž, Rakovecká 113/16, 739 32 Vratimov
13. Ivanka Křížová, Rakovecká 113/16, 739 32 Vratimov
14. Radomír Vašíček, Frýdecká 321/91, 739 32 Vratimov
15. Libuše Pastorová, Na Zadkách 294/7, 739 32 Vratimov
16. Zdeňka Kroviářová, Na Kútách 53, 739 31 Řepiště
17. Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
18. Marcela Sklářová, Výškovická 553/144, 700 30 Ostrava-Výškovice
19. Ing. Ivana Auingerová, Na Zadkách 294/7, 739 32 Vratimov
20. Jan Křivka, Československé armády 26/77, 715 00 Ostrava-Michálkovice
21. Pavlína Křivková Wartalská, Československé armády 26/77, 715 00 Ostrava-Michálkovice
22. Radek Hrbáč, Oráčova 1326/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
23. Jana Hrbáčová, Oráčova 1326/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
24. Kamil Neubert, Čujkovova 1753/59, 700 30 Ostrava-Zábřeh
25. Miroslav Horák, Vratimovská 300, 739 32 Vratimov-Horní Datyně
26. Mgr. Jana Horáková, Vratimovská 300, 739 32 Vratimov-Horní Datyně
27. Petr Krecl, Mariánskohorská 2787/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
28. Lucie Kreclová, Bělská 272, 739 21 Paskov
29. František Štefek, Na Janošku 856/8, 720 00 Ostrava-Hrabová

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů a současně ve stejné době se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno: 3.5.2010.....

OBEC ŘEPIŠTĚ
okres Frýdek-Místek

Sejmuto:

Evidenční číslo písemnosti: 35/2010

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **7971373-20058-100430144856**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z **15** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Dokument na vstupu byl podepsán a platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena.

Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu **03 BF 0F**, obchodní firma **PostSignum Qualified CA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**

Ověřující osoba: **Jana Kubošová**

Vystavil: **Obec Řepiště**

dne **30.04.2010**

Podpis



7971373-20058-100430144856