



MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV

Odbor výstavby a životního prostředí

Frýdecká 853, 739 32 Vratimov



MUVRX002A79L

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č.j.: MUVR 1432/2010
Sp.Zn.: SPIS 266/2010/VAŽP40 6
Vyřizuje: Slívová Svatava
Tel.: 595 705 940
Fax: 595 705 958
Email: slivova.meu@vratimov.cz
Datum: 04.05.2010

Ing. Vojtěch Nezval (nar. 1976)
Svazácká 2128/24
700 30 Ostrava- Zábřeh

René Kurák (nar. 1968)
U lesa 1052/80,
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Kateřina Ryšková (nar. 1975)
Opavská 773/93
708 00 Ostrava-Poruba

Jan Sikora (nar. 1974)
Dr. Martínka 32
700 30 Ostrava - Hrabůvka

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 4.3.2010 žádost Ing. Vojtěcha Nezvala, Svazácká 2128/24, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Reného Kuráka, U Lesa 1052/80, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Kateřiny Ryškové, Opavská 773, 708 00 Ostrava-Poruba a Jana Sikory, Dr. Martínka 32, 700 30 Ostrava-Hrabůvka o vydání rozhodnutí o umístění **stavby jednotné kanalizace v délce 146,5 m** z plastových trub PVC – Ultra Rib 1 DN 250 na pozemku parc.č. 1042/6, 1042/9, 1042/11, 1043/6 a 1608/3 v k.ú. Řepiště, do které budou sváděny dešťové vody ze střech RD a zpevněných ploch a dále vyčištěné splaškové vody z domovních ČOV **a 3 ks čistíren odpadních vod typ BIO CLEANER BC 4 vč. 3 ks kanalizačních přípojek z čistíren odpadních vod do jednotné kanalizace** umístěných na parc.č. 1042/7 a 1042/6, 1042/8 a 1042/6, 1042/9 a 1042/6 v k.ú. Řepiště.

Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost podle ustanovení § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení **vydává** podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

rozhodnutí o umístění stavby

stavby jednotné kanalizace v délce 146,5 m z plastových trub PVC – Ultra Rib 1 DN 250 na pozemku parc.č. 1042/6, 1042/9, 1042/11, 1043/6 a 1608/3 v k.ú. Řepiště, do které budou sváděny dešťové vody ze střech rodinných domů a manipulačních ploch na pozemku parc.č. 1042/7, 1042/8 a 1042/9 v k.ú. Řepiště a vyčištěné splaškové vody z domovních ČOV **a 3 ks čistíren odpadních vod typ BIO CLEANER BC 4 vč. 3 ks kanalizačních přípojek z čistíren odpadních vod do jednotné kanalizace** umístěných na parc.č. 1042/7 a 1042/6, 1042/8 a 1042/6, 1042/9 a 1042/6 v k.ú. Řepiště pro Ing. Vojtěcha Nezvala (nar. 1976), Svazácká 2128/24, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Reného Kuráka (nar. 1968), U Lesa 1052/80 , 700 30 Ostrava-Hrabůvka, Kateřinu Ryškovou (nar.

1975), Opavská 773/93, 708 00 Ostrava-Poruba a Jana Sikorovu (nar. 1974) , De. Martínka 773/93, 708 00 Ostrava-Poruba, kteří jsou v řízení o žádosti hodnoceni jako účastníci dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu.

Pro umístění a realizaci stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba jednotné kanalizace v délce 146,5 m bude umístěna na pozemku parc.č. 1042/6, 1042/9, 1042/11, 1043/6 a 1608/3 v k.ú Řepiště, kde bude vyústěna do vodního toku Datýňka a budou do ní odváděny dešťové vody ze střech rodinných domů a zpevněných ploch umístěných na pozemcích 1042/7, 1042/8 a 1042/9 v k.ú Řepiště přes šachty Š1, Š2, a Š3 a dále vyčištěné splaškové vody z domovních čistíren odpadních vod, 3 ks čistíren odpadních vod typ BIO CLEANER BC 4 umístěných na parcelách č. 1042/7, 1042/8 a 1042/8 v k.ú. Řepiště před severními stěnami rodinných domů v blízkosti soukromé příjezdové komunikace parc.č. 1042/6 v k.ú Řepiště a vč. 3 ks kanalizačních přípojek od čistíren odpadních vod do jednotné kanalizace - šachet Š1, Š2 a Š3 umístěných na parcelách 1042/7 a 1042/6, 1042/8 a 1042/6, 1042/9 a 1042/6 v k.ú. Řepiště, tak jak je zakresleno na situaci Oblesky, která je nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí (ověřené souhlasy vlastníků dotčených parcel doloženy).
2. Pro uskutečnění umísťovaných staveb kanalizačních přípojek a jednotné kanalizace se vymezují pásy pozemků pro uložení vedení kanalizačních potrubí parc. č. 1042/7, 1042/8, 1042/9, 1042/6, 1042/11 a 1043/6 v k.ú. Řepiště o šířce cca 3,0 m jako pozemek stavební.
3. S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem. Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy stavebnímu úřadu k žádosti o kolaudační souhlas.
4. Příjezd ke stavbě bude z místní komunikace ul. Na Obleskách parc.č. 1576/3 v k.ú. Řepiště na soukromou příjezdovou komunikaci parc.č. 1042/6 v k.ú Řepiště.
5. Při realizaci a zpracování projektové dokumentace stavby budou respektována a dodržena stanoviska a podmínky správců inženýrských sítí a správce povodí:

Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

Při realizaci kanalizační přípojky dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále SEK) Telefónica 02 Czech Republic, a.s. a proto je žadatel povinen dodržet podmínky pro provádění stavebních zemních prací nebo jiných v blízkosti vedení a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK zejména splnit podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení SEK:

- a) sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) při činnostech v blízkosti SEK respektování pravidel stanovených právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 736005 „ Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „ Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „ Uzemnění a ochranné vodiče“
- c) před započatím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět(Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. § 3 bod b.1 příl. č. 3, kap. II čl. 1.4 a 5.).
- d) pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zajistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové

dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného náradí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

- e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci Telefoniky 02 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS) Marek Ponča (tel. 596 686 215, 602 764 071. V prováděných pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu
- f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení
- g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., §3 bod b.1, příloha č. 3 kap. IV. čl. 3 a 4).
- h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky konzoly, apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna
- j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem s pracovníkem POS.
- k) Na trase PVSEK (vč. ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch. Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS.
- l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- m) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě Telefonika 02 Czech Republic, a.s. na tel.č. 800 184 084.

ČEZ Distribuce, a.s.

Při výstavbě na parc.č. 1413/3 v k.ú. Řepiště dojde ke styku křížením, přiblížením nebo souběhem se zařízením distribuční soustavy nadzemní vedení NN 0,4 kV, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301. ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s realizací stavby pokud stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že beze zbytku splní podmínky:

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení:

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě strany

- a) u napětí nad 1 kV a do 35kV včetně – pro vodiče bez izolace 7 m, (resp. 10 m i zařízení postaveného do 31. 12. 1994), pro vodiče s izolací základní 2,0 m , pro závěsná kabelová vedení 1,0 m
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31. 12. 1994

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé či výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, či ohrozit život, zdraví a majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- e) vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3,0 m

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zák. č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je třeba dodržovat mim. vzdálenost 1,0 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat:

- a) při pohybu nebo pracích v blízkosti el. vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem-vodičům blíže než 2,0 m (dle ČSN EN 50110-1)
- b) jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
- c) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí
- d) je zakázáno provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů- sloupů nebo stožárů
- e) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry el. vedení
- f) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1
- g) pokud není možné dodržet body a) – d) , je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele a další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č.50/1979 b., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí)
- h) v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce *m-2* před požadovaným termínem na měsíc *m* . V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení podmínek bude nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zák. č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Pro realizaci stavby jednotné kanalizace č. 1576/3, 1042/6,,7,8,9,11,1043/6 a 1608/3 v k.ú. Řepiště stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k poškození plyn. zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu plynárenského zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním především následujících podmínek:

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 – 1, 5 m.

Pro realizaci stavby jsou stanoveny podmínky:

- a) plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- b) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie)
 - c) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. Za činnost bez souhlasu RWE Distribuční služby s.r.o. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko
 - d) před zahájením činnosti v ochranném pásmu bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytýčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytýčením. Při podání žádosti žadatel uvede značku, číslo jednacích stanoviska. Bez vytýčení a přesného uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedené vytýčení musí být sepsán protokol.
 - e) bude dodržena ČSN 73 60005, 73 3050, TPG 702 04 –tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - f) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
 - g) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických bateriových a motorových nářadí
 - h) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
 - i) v případě použití bezvýkopových technologií (protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - j) Okamžitě bude nahlášeno každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239
 - k) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení- Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti bude uvedena zn., číslo jednacích stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - l) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01 a 702 04
 - m) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
 - n) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč.hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu stavební činnosti
 - o) případné zřizování zařízení stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
 - p) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení
 - q) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenská zařízení uložním panelu v místě přejezdu
- Nebudou-li dodrženy výše uvedené podmínky bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. V platném znění, jako činnost bez předchozího souhlasu

Povodí Odry, s.p.

Se záměrem odkanalizování tří rodinných domů na parc.č. 1042/7, 1042/8 a 1042/9 v k.ú Řepiště, které má být řešeno výstavbou samostatných čistíren odpadních vod a dále odvedením vyčištěných odpadních vod spolu s dešťovými vodami společnou kanalizační přípojkou do recipientu vodoteče Datyňka, vedlejší název Horní Datyňka, číslo dílčího hydrologického povodí 2-03-01-081, umístění výústního objektu se předpokládá v řkm cca 7,5 dle TPE, souhlasíme.

Navržené ČOV smí být pouze typové a schválené konstrukce. pro realizaci staveb ČOV je nutno vypracovat příslušné projektové dokumentace, které s ohledem na skutečnost, že dotčený vodní tok patří do operativní správy Povodí Odry ,s.p., budou předloženy k vyjádření. Návrh technického řešení výústního objektu musí být v rámci stavebního řízení projednán s vodohospodářským provozem v Ostravě, tel. 596 237 121. Předložený záměr staveb domovních ČOV je v souladu se Směrným vodohospodářským plánem ČR.

6. Obec Řepiště nemá námítky vůči výstavbě čistíren domovních ČOV na parc.č. 1042/7, 1042/8 a 1042/9 v k.ú Řepiště. Stavba čistíren v dané lokalitě není v rozporu se schváleným územním plánem a Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje. V uvedené lokalitě se nenachází splašková kanalizace a v nejbližší době se výstavba z důvodu finanční náročnosti nepředpokládá.

7. Magistrát města Frýdku-Místku, jako dotčený orgán vydal vyjádření a závazné stanovisko k realizaci výše uvedených staveb zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů které hájí na základě:

a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů („vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů – dešťová kanalizace: Z hlediska vodního zákona ke stavbě nejsou připomínky. Předmětem stavby je výstavba dešťové kanalizace v délce 146,5 m z plastových trub PVC – UltraRib 1 DN 250 na pozemcích parc.č. 1042/6, 1042/11, 1043/6 a 1608/3 v k.ú. Řepiště. Do navržené dešťové kanalizace budou sváděny dešťové vody ze střech RD a zpevněných ploch RD a dále vyčištěné splaškové vody z domovních ČV RD. Vzhledem k tomu, že do dešťové kanalizace budou zaústěny odpadní vody z ČOV, je nutné před vydáním stavebního povolení na dešťovou kanalizaci, požádat vodoprávní úřad o povolení vypouštění odpadních vod na výusti do vodního toku Datyňka. Dešťová kanalizace je vodním dílem, stavební povolení vydá Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství. Jednotlivé kanalizační přípojky nejsou dle ust. § 55 odst. 2 vodního zákona vodním dílem.

b) zákona č. 254/2001Sb. – vodní zákon – stavba tří čistíren odpadních vod na pozemcích p.č. 1042/7, 1042/8 a 1042/9 v katastrálním území Řepiště
Ke stavbám nejsou připomínky. Stavby ČOV smí být realizovány až po vydání stavebního povolení, respektive po nabytí právní moci tohoto povolení. Povolení vydává Magistrát města Frýdku—Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě návrhu žadatele. podkladem pro vydání stavebního povolení je mimo jiné územní rozhodnutí v právní moci. Před vydáním stavebního povolení nebo nejpozději současně bude požádáno o povolení k vypouštění odpadních vod na výusti do vodního toku

c) zákona č. 334/1992 Sb. , o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon“ jako příslušný orgán dle ust. § 15 písm. i) zákona

Při realizaci akce Řepiště-Oblesky, dešťová kanalizace na pozemcích parc.č. 1042/6 a 1042/11, druh orná půda, k.ú. Řepiště je nutno dodržet níže uvedené povinnosti vyplývající ze zákona:

- práce na zemědělských pozemcích je třeba provádět především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčenou plochu do původního stavu

- práce provádět tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Při výkopových pracích je nutno skrývat odděleně kulturní vrstvy půdy(ornici, podorničí) , které budou zpětně na pozemky ve svrchní vrstvě rozprostřeny.
 - nutno učinit opatření k zabránění úniků pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt
 - pokud budou zemědělské pozemky použity k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu dle ust. § 9 odst. 2 písm. c) zákona, není třeba žádat příslušný orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dle ust. § 9 odst. 6 zákona . Dle ust. § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF pro umístění stanic podzemního vedení, nadzemního vedení, pokud plocha nepřesáhne v jednotlivých případech 55 m²
- d) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) , dle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech: K realizaci stavby nejsou připomínky za předpokladu
- původce odpadů zařadí vzniklé odpady podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších právních předpisů
 - odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převede do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech
 - původce odpadů bude ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a bude nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností
 - s nebezpečnými odpady může původce odpadů nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech
 - bude shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
 - zabezpečí odpady před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením
 - povede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 50 kg nebezpečných odpadů nebo 50 tun ostatních odpadů za rok, je povinen zaslat roční hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi dotčenému správnímu orgánu, a to do 15. února následujícího roku
 - přebytečné výkopové zeminy lze využít v místě stavby
 - využít přebytečnou zeminu na terénní úpravy v rámci jiných staveb, lze pokud splňuje limity stanovené v příloze č. 9 k zákonu č. 185/2001 Sb., uvedené v zákoně č. 9/2009 Sb.. Kontrolu dokladů, které osvědčují, že vytěžené zeminy vyhovují limitům znečištění pro jejich použití k terénním úpravám, kontroluje Česká inspekce životního prostředí, včetně odbírání vzorků zemin.
 - na vyžádání správního orgánu je původce odpadů povinen předložit průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, doklady o materiálovém využití odpadů, o uložení odpadů na skládkách a o předání odpadů oprávněným osobám k jejich zneškodnění
- e) vyjádření odboru územního rozvoje a stavebního řádu k záměru stavby dešťové kanalizace na parc.č. 1042/6, 1042/11 a 1043/6 v k.ú Řepiště
- dle platného územního plánu obce Řepiště patří pozemek p.č. 1042/6 v k.ú. Řepiště do urbanizovaného území- plocha čistě obytného území, pozemek p.č. 1042/11 v k.ú. Řepiště patří do neurbanizovaného území – plocha polí a pozemek parc.č. 1043/6, k.ú. Řepiště do neurbanizovaného území- plocha lesů.

V urbanizovaném území – ploše čistě obytného bydlení je mj. přípustná výstavba technické infrastruktury.

V neurbanizovaném území – ploše polí a lesů je nepřípustná jakákoliv činnost nebo výstavba, který by byť dočasně omezovala jejich využívání nebo jejich krajinné funkce, výjimky (např. v případě plynovodů, vodovodů, elektrovedů, kanalizací nebo geologických průzkumů apod.) může povolit pouze příslušný stavební úřad.

- f) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o lesích“). Požadovaná stavba bude realizována na pozemku paní Mgr. Evy Maršové a pana Vojtěcha Nezvala, oba bytem Svazácká 2128/24, 700 30 Ostrava-Zábřeh, kteří s umístěním požadované stavby souhlasí. Jedná se o vybudování dešťové kanalizace přípojky ke 3 rodinným domkům, zaústěné do vodního toku Datyňka. Vzhledem k výše uvedenému není ke stavbě námitek. Stavbu lze dle § 15 lesního zákona umístit na pozemcích určených k plnění funkcí lesa bez odnětí. Při provádění stavby nedojde ke kácení stromů. Dle lesního zákona je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v ust. § 13 lesního zákona.
- g) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) ke stavbě Řepišť- Oblesky, dešťová kanalizace – výústní objekt dešťové kanalizace z ČOV, vydal odbor životního prostředí a zemědělství souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, vodního toku Datyňka v k.ú. Řepiště, obec Řepiště za těchto podmínek:
- zásah do VKP bude proveden v souladu s předloženou dokumentací „Řepiště- Oblesky, dešťová kanalizace“ vypracovanou Drahomírou Šídlou, Březová 1811, 738 02 Frýdek-Místek, v dubnu 2009
 - při pokládce potrubí bude postupováno dle normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
 - práce budou v předstihu 15-ti dnů projednány s MO Českého rybářského svazu

Orgán ochrany přírody a krajiny vydal závazné stanovisko pro stavbu kanalizace zaústěné do vodního toku Datyňka. V místě vyústění je navržen výústní objekt o šířce 2 m. Líc čela výústního objektu je obložen kamennou rovinou uloženou do pískového lože. Kanalizační potrubí bude seříznuto ve sklonu svahu. V rámci stavby nedojde ke kácení dřevin. Po posouzení podkladů ve všech souvislostech vzhledem k tomu, že vodní tok bude dotčen pouze lokálně a krátkodobě, tudíž nedojde k trvalému poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce jako celku bylo vydáno závazné stanovisko a k zajištění zákonem chráněných zájmů stanoveny výše uvedené podmínky

8. Stavby uvedené v tomto územním rozhodnutí je možno realizovat takto:

- jednotná kanalizace DN 250 a 3 ks domovních čistíren odpadních vod na základě stavebního povolení vydaného vodoprávním úřadem Magistrátu města Frýdku-Místku
- kanalizační přípojky od ČOV do jednotné kanalizace na základě tohoto územního rozhodnutí s tím, že její užívání je podmíněno vybudováním jednotné kanalizace a domovních čistíren odpadních vod vč. domovní kanalizace a vydáním kolaudačního souhlasu na tyto stavby
- dešťová kanalizace od rodinného domu k řadu jednotné kanalizace na základě tohoto územního rozhodnutí s tím, že její užívání je podmíněno vybudováním jednotné kanalizace

Toto územní rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude podána úplná žádost o stavební povolení.

Odůvodnění

Navrhovatelé Ing. Vojtěch Nezval, René Kurák, Kateřina Ryšková a Jan Sikora, podali dne 4. 3. 2021 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby dešťové kanalizace v délce 146,5 m na pozemku parc.č. 1042/6, 1042/9, 1042/11, 1043/6 a 1608/3 v k.ú. Řepiště, do které budou sváděny dešťové vody ze střech RD a zpevněných ploch a dále vyčištěné splaškové vody z domovních ČOV a 3 ks čistíren odpadních vod typ BIO CLEANER BC 4 vč. 3 ks kanalizačních přípojek z čistíren odpadních vod do dešťové kanalizace umístěných na parc.č. 1042/7 a 1042/6, 1042/8 a 1042/6, 1042/9 a 1042/6 v k.ú. Řepiště.

Stavební úřad opatřením ze dne 19. 3. 2010 oznámil v souladu se zněním § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení a zároveň k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě stavby a současně upozornil, že v souladu se zněním § 89 odst. 1 stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání mohou být uplatněna závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti, které se uskutečnilo dne 20. 4. 2010 a o jehož výsledku byl sepsán protokol. Před konáním veřejného ústního jednání pracovník Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství- vodoprávního úřadu telefonicky sdělila, že název navrhované kanalizace „dešťová kanalizace v délce 146,5m, do které budou sváděny dešťové vody ze střech RD a zpevněných ploch a dále vyčištěné splaškové vody z domovních ČOV“ není v souladu s metodikou dle vodního zákona a správný název kanalizace je „jednotná kanalizace“. Stavební úřad v souladu s tímto upozorněním sdělil tuto skutečnost na místním šetření žadatelům a v protokolu již by uveden nový název pro plánovanou stavbu. Při veřejném ústním jednání bylo konstatováno, že byla vyvěšena informace o záměru stavby kanalizace a 3 ks domovních ČOV, na výše uvedených pozemcích, čímž byla splněna povinnost žadatelů dle § 87 odst. 2 stavebního zákona.

Okruh účastníků řízení územního řízení byl stanoven na základě § 85 stavebního zákona a byli jimi hlavní účastníci řízení Ing. Vojtěch Nezval, René Kurák, Kateřina Ryšková a Jan Sikora, žadatelé v souladu se zněním § 27 odst. 1 písm. a) dle § 85 odst. 1a) stavebního zákona, obec v místě stavby Obec Řepiště dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, vedlejší účastníci řízení souladu se zněním § 27 odst. 2 správního řádu a dle § 85 odst. 2 písm. a) spoluvlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn p.č. 1042/11 a 1043/6 v k.ú. Řepiště, není-li sám žadatelem Mgr. Eva Maršová, dále dle § 85 odst. 2 písm. b) vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich může-li být jejich vlastnické právo územním rozhodnutím přímo dotčeno, t.j. vlastníci sousední parc.č. 1042/1 a 1043/1 v k.ú. Řepiště, Miloslav a Jana Hořínkovi, vlastníci parc.č. 1074 a 1069 v k.ú. Řepiště, Jakub Gluch a Miloslava Golíková, vlastníci sousední parcely č. 1430/2 v k.ú. Řepiště, Petr Klíma, Ing. Karel Ryšavý, PhDr. Jan Vičar a Jan Volný, správce povodí vodního toku Datyňka ,Povodí Odry, a.s. a správci inženýrských sítí ČEZ Distribuce, a.s., SmVaK Ostrava, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. a Telefónica 02 Czech Republic, a.s. V daném případě stavební úřad dospěl k závěru, že vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich jiných fyzických nebo právnických osob, než jak bylo stanoveno, přímo dotčeny být nemohou.

Hlavním účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, v souladu se zněním § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu bylo oznámení o zahájení řízení zasláno do vlastních rukou v souladu se zněním § 87 odst. 1 stavebního zákona a dle § 20 a 21 správního řádu a vedlejším účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) – c) stavebního zákona, v souladu se zněním § 27 odst. 2 správního řádu bylo oznámení o zahájení územního řízení zasláno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce v souladu se zněním § 87 odst. 1 stavebního zákona a dle § 25 správního řádu od 19. 3. 2010 do 6.4.2010 s tím, že toto oznámení bylo současně ve stejné době zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Stavební úřad v provedeném územním řízení posoudil návrh z hlediska územního plánování, z hlediska životního prostředí a ze skutečností jemu i všeobecně známých. Navrhovaná stavba jednotné kanalizace v délce 146,5 m je umístěna na pozemcích parc.č. 1042/6 v k.ú. Řepiště ve

vlastnictví Ing. Vojtěcha Nezvala, Reného Kuráka, Kateřiny Ryškové a Jana Sikory, pozemku parc.č. 1042/11, 1043/6 a 1608/3 ve vlastnictví Mgr. Evy Maršové a Ing. Vojtěcha Nezvala, pozemku parc.č. 1042/9 v k.ú. Řepiště ve vlastnictví Ing. Vojtěcha Nezvala a 3 ks domovních čistíren odpadních vod typ BIO CLEANER BC 4 vč. 3 ks kanalizačních přípojek z čistíren odpadních vod do jednotné kanalizace se nachází na pozemku parc.č. 1042/6 a 1042/7 v k.ú. Řepiště ve vlastnictví Reného Kuráka, 1042/8 a 1042/6 v k.ú. Řepiště ve vlastnictví Kateřiny Ryškové a Jana Sikory a na parc. č. 1042/9 a 1042/6 v k.ú. Řepiště ve vlastnictví Ing. Vojtěcha Nezvala. Mgr. Eva Maršová, která není stavebníkem vyslovila svůj souhlas s realizací stavby na pozemcích jejichž je spoluvlastníkem. Vlastnictví parcel dotčených stavbou bylo ověřeno náhledem do katastru nemovitostí.

Dle platného územního plánu Obce Řepiště se pozemky parc.č. 1042/6, 1042/7, 1042/8 a 1042/9 v k.ú. Řepiště v zóně C – čistě obytného území část „Zadky“, kde je jako využití přípustná mimo jiné i výstavba nových rodinných domů vč. zajištění chybějících sítí technické infrastruktury a napojení na tyto sítě. Pozemky parc.č. 1042/11, 1043/6 a 1608/3 v k.ú. Řepiště se nacházejí v zóně území neurbanizovaného plocha polí a plocha lesů, kde je nepřípustná jakákoli činnost nebo výstavba, vyjma zařízení infrastruktury, jejichž výstavba mimo tyto zóny by byla nemožná nebo neekonomická. Ke stavbě kanalizace na těchto pozemcích byla vydána stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru Územního rozvoje a stavebního řádu jako dotčeného orgánu ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, dotčeného orgánu dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, dotčeného orgánu z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dotčeného orgánu z hlediska zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dotčeného orgánu z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a souhlasné závazné stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá vyjádření dotčených orgánů byla na základě posouzení záměru bez připomínek nebo námitek a souhlasné závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb. bylo uděleno za podmínek, které jsou zapracovány v odst. 7 písm. g) tohoto územního rozhodnutí. K dané stavbě vydala své souhlasné stanovisko i Obec Řepiště. Stavební úřad posoudil shromážděná stanoviska a na základě fyzické prohlídky celé trasy vedení jednotné kanalizace bylo zjištěno, že pozemek polí i pozemek lesa jsou v terénu jako jednotná zatravněná plocha (pozemek pole neplní funkci produkování zemědělských plodin a pozemek lesa neplní funkci lesa a nedojde zde ke kácení žádných stromů), na kterém se postupně zakořenily náletové dřeviny a je v soukromém spoluvlastnictví jednoho z žadatelů, usoudil, že v případě splnění podmínek dotčených orgánů je možno v tomto území neurbanizovaném provést trasu jednotné kanalizace bez nebezpečí poškození nebo zničení ekologicko stabilizační funkce, jelikož s ohledem na druh prací bude zásah pouze dočasný, terén bude uveden po položení potrubí do původního stavu a výústní objekt bude zhotoven v souladu s podmínkou Povodí Odry, s.p., a orgánu ochrany přírody. Dále stavební úřad zhodnotil vyjádření Obce Řepiště, kde je uvedeno, že v dané lokalitě se nenachází splašková kanalizace a v nejbližší době se z důvodu finanční náročnosti její realizace nepředpokládá. Dle současných technologických možností výrobců čistíren odpadních vod a s odvoláním na Směrný vodohospodářský plán ČR je stavba čistíren odpadních vod a potrubí kanalizace ekologickou stavbou, která nijak nezatíží přírodu v dané lokalitě a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto územního rozhodnutí.

Umístění stavby odpovídá příslušným ustanovením vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, zejména ustanovení § 20 odst. 1 a § 24 odst. 1.

Námítky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.

Správní úřad je povinen před vydáním rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále je „správní řád“) dát účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Lhůta pro vyjádření se k podkladům územního rozhodnutí a stavebního povolení byla určena na dne 21. – 23. dubna 2010. Této možnosti žádný účastník řízení nevyužil.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- ověřený souhlas Mgr. Maršové a Ing. Vojtěcha Nezvala ze dne 23. 2.2010
- vyjádření Obce Řepiště č.j. 006/2010 ze dne 4.1.2010
- dtto, č. j. 233/2010 ze dne 31. 3. 2010
- dtto, č.j. 227/2010 ze dne 7. 4. 2010
- vyjádření Magistrátu města Frýdku-Místku, č.j. MMFM 21246/2009 ze dne 24. 8. 2009
- dtto, č.j. OŽPaZ/1348/2009/BVol/231.2
- dtto, , č.j. MMFM 48507/2009 ze dne 7. 10. 2009
- dtto, č.j. MMFM 27849/2010 ze dne 17. 3. 2010
- závazné stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku č.j. MMFM 51412/2009 ze dne 5. 11. 2009
- stanovisko Povodí Odry, s.p. č.j. 1460/923/3/57.12/2009 ze dne 4. 2. 2009
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č. 102210798 ze dne 21. 5. 2009
- vyjádření RWE Distribuce, a.s. č.j. 3181/09/151 ze dne 26. 5. 2009
- vyjádření SmVaK Ostrava, a.s., č. 9773/V007280/2009/FE ze dne 3. 6. 2009
- vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. č. 52267/09/MOV/M00 z 25.5.2009 10. 3. 2009
- projektová dokumentace vč. situace z 07/2009 –Ing. Nezval
- technické parametry BIO CLEANER – firma Sineco pro p. Kuráka a p. Ryškovou s p. Sikorou
- situace umístění jednotné kanalizace vč. 3 x ČOV

Umístění je v souladu s územním plánem Obce Řepiště a vyhovuje vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Záměr nepodléhá podle zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů posouzení vlivů na životní prostředí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád) podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, podáním učiněným u Městského úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí.

Podání odvolání proti výroku o umístění stavby má v souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek i pro výrok o povolení stavby, neboť tyto výroky se vzájemně podmiňují.

Podle ust. § 82 odst.1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Ostatní poučení

Účastníkům uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům se rozhodnutí oznamuje jednotlivě doručením stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 správního řádu uložena. V souladu s § 23 odst. 4 správního řádu se adresát vyzve vložím oznámení o neúspěšném

doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl, a současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se p uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Pokud si adresát uvedenou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenu posledním dne této lhůty. Účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje – Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí- na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Umožňuje –li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. V tomto případě se doručuje způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o elektronických úkonech), kdy doručení dokumentu prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Je-li dokument do vlastních rukou přímo určen, je tato skutečnost vyznačena v datové zprávě. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručení posledním dnem této lhůty. To neplatí pouze v případě, že je u dokumentu vyloučeno náhradní doručení. V prokazatelných případech, kdy si oprávněná osoba ze závažných důvodů nemohla dokument převzít, je možné požádat o prominutí zmeškání úkonu. Jestliže osoba se zpřístupněnou datovou schránkou provede úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím schránky, má tento úkon stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.

otisk úředního razítka

Ing. Renáta P a v l o v s k á
vedoucí odboru VaŽP

Za správnost vyhotovení : Svatava Slívová

Příloha :

- ověřený situační výkres

Správní poplatek podle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., ve výši Kč 1000,- byl uhrazen 21. 4. 2010.

Dotčené orgány pro územní řízení: - územní rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek (vyjádření č.j. MMFM 21246/2009 ze dne 24. 8. 2009, závazné stanovisko č.j. MMFM 51412/2009 ze dne 5. 11. 2009, vyjádření č.j. OŽPaZ/1348/2009/Vol/231.2 ze dne 16. 3. 2009)

2. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek (vyjádření MMFM 48507/2009 ze dne 7. 10. 2009)

Hlavní účastníci řízení v územním řízení /dle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) a b) správního řádu/: - územní rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 20, 21 a 34 správního řádu; vše v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. Ing. Vojtěch Nezval, Svazácká 2128/24, 700 30 Ostrava-Zábřeh – žadatel
2. René Kurák, U Lesa 1052/80, 700 30 Ostrava-Hrabůvka – žadatel
3. Kateřina Ryšková, Opavská 773, 708 00 Ostrava-Poruba – žadatel
4. Jan Sikora, Dr. Martinka 32, 700 30 Ostrava-Hrabůvka – žadatel
5. Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště (*současně žádám, v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu, o zveřejnění na úřední desce*)

Vedlejší účastníci řízení v územním řízení /dle § 85 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu/: – územní rozhodnutí se doručuje dle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a v souladu s § 25 správního řádu

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín
2. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
3. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
4. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
5. Povodí Odry s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
6. Mgr. Eva Maršová, Svazácká 2128/24, 700 30 Ostrava-Zábřeh
7. Miloslav Hořínek, Na Obleskách 547, 739 31 Řepiště
8. Jana Hořínková, Na Obleskách 547, 739 31 Řepiště
9. Miloslava Golíková, Na Obleskách 304, 739 31 Řepiště
10. Jakub Gluch, Na Obleskách 304, 739 31 Řepiště
11. Petr Klíma, Proboštovská 856/1, 415 01 Teplice- Trnovany
12. Ing. Karel Ryšavý, Dr. Petra 2014, 738 01 Frýdek-Místek
13. PhDr. Jan Vičar CSc., Malostranské nám. 272/1, 118 00 Praha-Malá Strana
14. Jan Volný, Strážovská 1311/119, 153 00 Praha-Radotín

Toto územní rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů a současně ve stejné době se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno: 7.5.2010

OBEČ ŘEPIŠTĚ
okres Frýdek-Místek

Kus.

Sejmuto:

Evidenční číslo písemnosti: 38/2010

1039

1040

1041
2

1042
2

1042
1

1042/5

Š1

edení elektro

navržený vodovodní řad DN 80

1042/6

Š2

Š3

Š4

Š5

stávající kanalizace
jednořadná

DN 250 – PVC-Ultra Rib 1 – 146,50 m

1042
7

1042
8

1042
12

1042
9

1042
11

1043
6

1074

45
1488/8070
Hlav



011-1

Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **8076225-20058-100505162210**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě do podoby listinné, skládající se z **14** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Dokument na vstupu byl podepsán a platnost uznávaného elektronického podpisu (značky) byla ověřena.

Údaje o elektronickém podpisu: číslo certifikátu **03 BF 0F**, obchodní firma **PostSignum Qualified CA, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**

Ověřující osoba: **Jana Kubošová**

Vystavil: **Obec Řepiště**

dne **05.05.2010**

Podpis



8076225-20058-100505162210